

układ sieci TN-S
szybkie wyłączenie zasilania
wyłączniki różnicowo-prądowe

UWAGA:

1. Oznaczenia urzadzeń automatyki wg schematu automatyki i wykazu urządzeń technologii i autimatyki
2. Przewody łączeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm2, LY2,5mm2
3. Zacisk ochronny na obudowie rozdzielnicy przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn25x4mm do szyny połączeń wyrównawczych pom. techn.
4. Dopuszcza się inne niż na rysunku rozmieszczenie urządzeń urządzeń i ew. zamienniki aparatów o parametrach j.w.

Oznaczenie pompy	Pompa obieg. PO1	Pompa obieg. PO2	Pompa obieg. PO3
Typ			
Moc [W]	470	85	38
obroty [obr/min]	4600	3400	2800
Maks. pobór prądu [A]	2,05	0,35	0,35
Zakres term. [A]			
nr rys. schem. ster.	4	4	4
Napięcie [V]	230	230	230

Oznaczenie pompy	Pompa uzupełnia.j.
Typ	
Moc [W]	0.75
obroty [obr/min]	2850
Maks. pobór prądu [A]	4,58
Zakres term. [A]	
nr rys. schem. ster.	
Napięcie [V]	3f 400V

EKOprojekt — Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Sp. z o.o. Biała Podlaska ul. Prosta 7

Tytuł projektu	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ- BUDYNKU PUBLICZNEGO NA POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I POPULAREYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGOI PRZYRODNICZEGO POLESIA ZACHODNIEGOORAZ BUDOWY DREWNIANEGO ZADASZENIA (WIATO-ALTANY) WRAZ Z INFRASTRUKITURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI STARE ZAŁUCZE NA DZIAŁKACH EWID. 58, 59, 69				
Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA; ROZDZIELNICA TSPC				
Inwestor	GMINA URSZULIN, UL. KWIATOWA 35, 22-234 URSZULIN	Data: V. 2015	Skala: —	Nr rysunku: 7	Branża: elektryczna
Wyszczególnienie	Imię i nazwisko	Podpis	Specjalność		Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Józef Szablowski		spec. instal.-inżyn. w zakresie instal. elektr,		324/BP/86
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kuszneruk		spec. instal.-inżyn. w zakresie instal. elektr,		702/BP/93