

BILANS IŁOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO																
Nr pom.	Nazwa pom.	Ilość osób	ilość powierza na osobę[m3/h]	ilość misek ustępowych	ilość pow/		Pow.		Kub.	Krotność	Ilość	ilość pow.	ilość pow.	Przyjetonawiew [m3/h]	Przyjetowyciąg [m3/h]	Centrala/wentylator
					miska ustępowa	pisuar				wym.	pow. went. z kub	went. z osób	went. z urządzeń			
0/8	sala koncertowa						259,94	7,5	1949,55	5	9750			9750	9750	C1
1/1-2	Bar i przestrzeń otwarta						153,36	3	460,08	8	3700			3700	3700	C2
0/1	korytarz						52,62	4	210,48	1,5	315,72			770	315	c3
0/2	szatnia						17,62	4	70,48	4	281,92			280	280	c3
0/3	foyer						22,65	4	90,60	1,5	135,9			140	140	c3
0/7	magazyn						16,62	4,00	66,48	2	132,96			135	135	c3
0/6	wc damska						12,6	4,00	50,40	4	201,6	0		-	200	Wd1
0/5	wc nps						3,47	4,00	13,88	4	55,52			-	50	Wd1
0/4	wc męska						12,6	4,00	50,40	4	201,6			-	200	Wd1