RZUT PARTERU SKALA 1:100



OBCIĄŻENIA STROPU FILIGRAN PŁŻ - Poz.2.1.1. gr. 20cm					
Nazwa obciążenia	Rodzaj obciążenia	Charakter obciążenia	Symbol	Wartość obciążenia [kN/m²]	Współczynnik obciążeniowy
Warstwy posadzkowe+sufit	stałe	powierzchniowe	gk	1,70	1,27
Użytkowe	zmienne	powierzchniowe	qk	4,00	1,30
Zastępcze od ścianek działowych	zmienne	powierzchniowe	qk	1,75	1,20
Instalacje	zmienne	powierzchniowe	qk	0,20	1,20
Uwaga: 1. W zestawieniu obciążeń nie uwzględniono ciężaru własnego płyty stropowej. 2. Projektant zbrojenia stropu filigran jest zobowiązany zweryfikować przyjęte obciążenia.					

Skróty literowe	
Skrót	Oznaczenie
PŻ	Podciąg żelbetowy
NŻ	Nadproże żelbetowe
SŻ	Słup żelbetowy
PŁŻ	Płyta żelbetowa
W	Wieniec żelbetowy
ŁF	Ława fundamentowa
SF	Stopa fundamentowa

UWAGI:

1. Zero budynku ±0,00m=172,62m n.p.m. przyjęto na posadzce parteru.
2. Wszystkie ściany należy wykonać z materiałów podanych w opisie technicznym branży konstrukcyjnej lub równoważnych.
3. Przed wykonaniem poszczególnych elementów wszystkie rzędne i wymiary sprawdzić na budowie oraz porównać z pozostałymi projektami branżowymi. W przypadku istotnych różnic pomiędzy parametrami geometrycznymi lub rzędnymi poszczególnych elementów w projekcie a w rzeczywistości (na budowie) należy przerwać roboty i powiadomić projektanta.
5. Stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbędnymi atestami.Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP.
6. Przebicia instalacyjne w stropach i ścianach wg projektów branżowych.

BETON:	C25/30 (B 30) F150, W2 C25/30 (B 30) C25/30 (B 25) W8 C8/10 (B 10)	schody i pochylnie zewnętrzne na gruncie elementy konstrukcyjne fundamenty podkład gr.10cm
STAL:	A-IIIN BSt500S (RB 500W)	stal zbrojeniowa
OTULENIE:	c_{nom}=2,0+0,5 cm c_{nom}=5,0+0,5 cm	 fundamenty
Uwaga: Powyższe założenia materiałowe dotyczą wszystkich elementów ujętych w niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej		

PROJECT-ARCHITECTURE PAWEŁ KUSZ VEL SOBCZUK
UL. MISJONARSKA 12C/7, 20-107 LUBLIN
TEL. 517835722, EMAIL: BIURO@PROJECT-ARCHITECUTRE.PL

TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ NA POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ	
INWESTOR:	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA URSZULIN UL. LUBELSKA 31, 22-234 URSZULIN	BRANŻA: KONSTRUKCJA
ADRES INWESTYCJI:	UL. LUBELSKA 31, 22-234 URSZULIN, DZ. NR 66/6, 66/7 OBRĘB URSZULIN-0015, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA URSZULIN-061905-2	NR RYSUNKU: K-2
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU	Skala: 1:100
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:01.07.2019 r.
PROJEKOWAŁ:	TECH. STANISŁAW LEGIERSKI UPR. Z ART. 364 PB, NR EW. UPR. BUD. 2629/61 SPECJALNOŚĆ: KONSTR.-BUD.	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. DOROTA RYBACZUK NR UPR. BUD. LUB/0136/PWBKb/16 SPECJALNOŚĆ: KONSTR.-BUD.	