

Urszulin, 19.07.2019r.

Znak sprawy: **GBP/271/2/2019**

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**
ul. Lubelska 31, 22-234 URSZULIN
tel. 510 826 424
NIP 565-13-45-783, REGON 110200314

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ NA POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność drzwi; Dz1, Dz2, Dz3. Prosimy o informację czy można je zastąpić drzwiami aluminiowymi z profilami o wysokiej jakości z przegrodą termiczną

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie przy zachowaniu poniższych parametrów.

Dz1: aluminiowe na profilu z przegrodą termiczną, szklone szybą bezpieczną dwukomorową z zewnątrz szybą P4 z trzema lub czterema zawiasami nawierzchniowymi. Wkładka antywłamaniowa. Drzwi zachowujące współczynnik przenikania ciepła obowiązujący od roku 2021. Pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej 1,2m

Dz2: aluminiowymi pełnymi na profilu z przegrodą termiczną. Drzwi z trzema zawiasami nawierzchniowymi. Wkładka antywłamaniowa. Drzwi zachowujące współczynnik przenikania ciepła obowiązujący od roku 2021. Pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej 1,2m

Dz3: aluminiowymi pełnymi z przegrodą termiczną w klasie EI30. Drzwi z trzema zawiasami nawierzchniowymi.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Urszulinie

Teresa Kuczyńska